

Zatriedenie výrobku:

Skúšobná vzorka stavebného výrobku:

zadávateľ: EXKLUZÍV – Záhumenský Jindřich, Škultétyho 1597, 95 501 Topoľčany

výrobcu: EXKLUZÍV – Záhumenský Jindřich, Škultétyho 1597, 95 501 Topoľčany

názov: Bezpečnostné dvere s protipožiarnou úpravou, typ EX 2

pri skúške požiarnej odolnosti podľa EN 1634-1:1998 Skúšky požiarnej odolnosti dveri a uzáverov - časť 1 Protipožiarné dvere a uzávery spĺňala kritéria pre medzný stav E, I₂, W (I₁ nebolo hodnotené) počas 55 minút s prizorom a je z hľadiska požiarnej odolnosti klasifikovaná:

Norma	Požiarne odolnosť
prEN 13501-2:1999 (Klasifikácia požiarnej odolnosti stavebných výrobkov a stavebných prvkov, Časť 2. Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem výrobkov pre použitie vo ventilačných systémoch))	E 45 EI ₂ 45 EW 30
ČSN 73 0852:1997*, čl. 4 (Stanovenie požiarnej odolnosti požiarnej uzáverov)	EI 45 D3 EW 45 D3
STN 73 0852:2000*, čl. 4 (Stanovenie požiarnej odolnosti požiarnej uzáverov)	EI 45 D3 EW 45 D3
STN 73 0802:1992, (Požiarna bezpečnosť stavieb)	PO 45 C3 PB 45 C3
STN 73 0804:1992 (Výrobné objekty)	PB 45 D3 PO 45 D3

* Skúška vykonaná podľa normy EN 1634-1:1998 je svojim priebehom náročnejšia ako skúška podľa ČSN 73 0852:1997 a STN 73 0852:2000 a preto je možné výsledok skúšky hodnotiť podľa EN 1634-1:1998 v plnej miere akceptovať aj pri hodnotení požiarnej odolnosti výrobku podľa ČSN 73 0852:1997 a STN 73 0852:2000

Priebeh skúšky je podrobne spracovaný v protokole o skúške číslo **SLPO 032-00 A**


Oblasť priamej aplikácie výsledkov skúšky je uvedená na opačnej strane tohto dokumentu.

Upozornenia

- Akkoľvek zmeny obsahu tohto dokumentu môže vykonať iba skúšobné laboratórium.

Batizovce 20.3.2000

FIRES s.r.o.
Osloboditeľov 282, SK 059 35 BATIZOVCE
Skúšobné laboratórium požiarnej odolnosti

Auktorizovaná osoba
reg. číslo 05 01/98Ing. Štefan Rástočský
FIRES, s. r. o., Batizovce