

APPLIED PRECISION s.r.o., Staviteľská 1, 831 04 Bratislava

Skúšobné laboratórium
autorizované Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
registračné číslo: SK 51

Certifikát

výrobca:
Exkluzív Jindřich Záhumenský
Škultétyho 1597, 955 01 Topoľčany

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SECURIDO

typové označenie SEC02
jednokrídlové, ľavé, v oceľovej zárubni
celkové rozmery dvier so zárubňou: 975 x 1990 mm
plocha vzorky: 1,94 m², plošná hmotnosť: 41,2 kgm⁻²
Dátum vykonania skúšky: 29.9.2009

Index vzduchovej nepriezvučnosti
vyhodnotený podľa STN EN ISO 717-1

$$R_w (C, C_{tr}) = 39 (-1; -4) \text{ dB}$$

V Bratislave 1.10. 2009

Meral:
Mgr. Daniel Szabó
Ing. Dušan Kováč



Zodpovedný pracovník:
doc.Ing. Mikuláš Bobik, PhD.
vedúci skúšobného laboratória