

APPLIED PRECISION s.r.o., Staviteľská 1, 831 04 Bratislava

Skúšobné laboratórium  
autorizované Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  
registračné číslo: SK 51

# Certifikát

výrobca:  
Exkluzív Jindřich Záhumenský  
Škultétyho 1597, 955 01 Topoľčany

## BEZPEČNOSTNÉ DVERE SECURIDO

typové označenie SECO2  
jednokrídlové, ľavé, v ocelevej zárubni  
celkové rozmery dver so zárubňou: 975 x 1990 mm  
plocha vzorky: 1,94 m<sup>2</sup>, plošná hmotnosť: 41,2 kgm<sup>2</sup>  
Dátum vykonania skúšky: 29.9.2009

Index vzduchovej nepriezvučnosti  
vyhodnotený podľa STN-EN-ISO 717/1

$R_w (C, C_{tr}) = 39 (-1;-4) \text{ dB}$

V Bratislave 1. 10. 2009

Meral:  
Mgr. Daniel Szabó  
Ing. Dušan Kováč



Zodpovedný pracovník:  
doc.Ing- Mikuláš Bobik, PhD.  
vedúci skúšobného laboratória