

Zatriedenie výrobku:

Skúšobná vzorka stavebného výrobku:

zadávateľ: EXKLUZÍV – Záhumenský Jindřich, Škultétyho 1597, 95 501 Topoľčany

výrobca: EXKLUZÍV – Záhumenský Jindřich, Škultétyho 1597, 95 501 Topoľčany

názov: Bezpečnostné dvere s protipožiarnou úpravou, typ EX 2

pri skúške požiarnej odolnosti podľa EN 1634-1:1998 Skúšky požiarnej odolnosti dverí a uzáverov - časť 1 Protipožiarné dvere a uzávery spĺňala kritéria pre medzný stav E, I₂, W (I₁ nebolo hodnotené) počas 55 minút s prieorom a je z hľadiska požiarnej odolnosti klasifikovaná:

| Norma | Požiarne odolnosť |
|---|-------------------------------------|
| prEN 13501-2:1999 (Klasifikácia požiarnej odolnosti stavebných výrobkov a stavebných prvkov, Časť 2. Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem výrobkov pre použitie vo ventilačných systémoch)) | E 45 EI ₂ 45 EW 30 |
| ČSN 73 0852:1997*, čl. 4 (Stanovenie požiarnej odolnosti požiarnej uzáverov) | EI 45 D3 EW 45 D3 |
| STN 73 0852:2000*, čl. 4 (Stanovenie požiarnej odolnosti požiarnej uzáverov) | EI 45 D3 EW 45 D3 |
| STN 73 0802:1992, (Požiarna bezpečnosť stavieb) | PO 45 C3 PB 45 C3 |
| STN 73 0804:1992 (Výrobné objekty) | PB 45 D3 PO 45 D3 |

* Skúška vykonaná podľa normy EN 1634-1:1998 je svojim prebehom náročnejšia ako skúška podľa ČSN 73 0852:1997 a STN 73 0852-2000 a preto je možné výsledok skúšky hodnotený podľa EN 1634-1:1998 v plnej miere akceptovať aj pri hodnotení požiarnej odolnosti výrobku podľa ČSN 73 0852:1997 a STN 73 0852:2000


Priebeh skúšky je podrobne spracovaný v protokole o skúške číslo **SLPO 032-00 A**


Oblasť priamej aplikácie výsledkov skúšky je uvedená na opačnej strane tohto dokumentu.

Upozornenia

- Akékoľvek zmeny obsahu tohto dokumentu môže vykonať iba skúšobné laboratórium.

Batizovce 20.3.2000

**FIRES** s.r.o.
Autorizovaná osoba
reg. číslo C15 01/1991
Osloboditeľov 282, SK - 059 35 BATIZOVCE
Skúšobné laboratórium požiarnej odolnosti


Ing. Štefan Rástocký
FIRES, s. r. o., Batizovce