

### Zatriedenie výrobku:

Skúšobné vzorky stavebného výrobku:

zadávateľ: EXKLUZÍV – Záhumenský Jindřich, Škultétyho 1597, 95 501 Topoľčany

výrobca: EXKLUZÍV – Záhumenský Jindřich, Škultétyho 1597, 95 501 Topoľčany

názov: Bezpečnostné dvere s protipožiarnou úpravou, typ EX 1

pri skúške požiarnej odolnosti podľa EN 1634-1:1998 Skúšky požiarnej odolnosti dveri a uzáverov - časť 1 Protipožiarné dvere a uzávery spĺňali kritéria pre medzný stav E,W počas 29 minút a sú z hľadiska požiarnej odolnosti klasifikované:

Norma	Požiarne odolnosť
prEN 13501-2:1999 (Klasifikácia požiarnej odolnosti stavebných výrobkov a stavebných prvkov, Časť 2. Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem výrobkov pre použitie vo ventilačných systémoch))	<b>E 15</b> <b>EW 20</b>
ČSN 73 0852:1997*, čl. 4 (Stanovenie požiarnej odolnosti požiarnej uzáverov)	<b>EW 15 D1</b>
STN 73 0852:2000*, čl. 4 (Stanovenie požiarnej odolnosti požiarnej uzáverov)	<b>EW 15 D1</b>
STN 73 0802:1992, (Požiarna bezpečnosť stavieb)	<b>PO 15 A</b>
STN 73 0804:1992 (Výrobné objekty)	<b>PO 15 D1</b>

\* Skúška vykonaná podľa normy EN 1634-1:1998 je svojim priebehom náročnejšia ako skúška podľa ČSN 73 0852:1997 a STN 73 0852:2000 a preto je možné výsledok skúšky hodnotený podľa EN 1634-1:1998 v plnej miere akceptovať aj pri hodnotení požiarnej odolnosti výrobku podľa ČSN 73 0852:1997 a STN 73 0852:2000.


Priebeh skúšky je podrobne spracovaný v protokole o skúške číslo **SLPO 010-00 A**

Oblasť priamej aplikácie výsledkov skúšky je uvedená na opačnej strane tohto dokumentu.

#### Upozornenia.

- Akékoľvek zmeny obsahu tohto dokumentu môže vykonať iba skúšobné laboratórium.

Batizovce 17.3.2000

  
Autorizovaná osoba  
reg. číslo OIS 01/1998  
FIRES s. r. o.  
Osloboditeľov 282, SK - 059 35 BATIZOVCE  
Skúšobné laboratórium požiarnej odolnosti

  
Ing. Štefan Rástocký  
FIRES, s. r. o., Batizovce