

# FIRES s. r. o. POŽIARNA ODOLNOSŤ

Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce  
tel. 092 / 77 52298, fax 092 / 71299 22, e-mail: info@fires.sk, web: www.fires.sk

## Zatriedenie výrobku:

Skúšobná vzorka stavebného výrobku:

zadávateľ: EXKLUZÍV – Záhumenský Jindřich, Škultétyho 1597, 95 501 Topoľčany

výrobca: EXKLUZÍV – Záhumenský Jindřich, Škultétyho 1597, 95 501 Topoľčany

názov: Bezpečnostné dvere s protipožiarnou úpravou, typ EX 2

pri skúške požiarnej odolnosti podľa EN 1634-1:1998 Skúšky požiarnej odolnosti dveri a uzáverov - časť 1 Protipožiarné dvere a uzávery spĺňala kritéria pre medzný stav E, I<sub>2</sub>, W (I<sub>1</sub> nebolo hodnotené) počas 60 minút bez použitia priesozru a je z hľadiska požiarnej odolnosti klasifikovaná:

Norma	Požiarne odolnosť
prEN 13501-2:1999 (Klasifikácia požiarnej vlastností stavebných výrobkov a stavebných prvkov, Časť 2. Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem výrobkov pre použitie vo ventilačných systémoch))	E 60 EI <sub>2</sub> 60 EW 60
ČSN 73 0852:1997*, čl. 4 (Stanovenie požiarnej odolnosti požiarnej uzáverov)	EI 60 D3 EW 60 D3
STN 73 0852:2000*, čl. 4 (Stanovenie požiarnej odolnosti požiarnej uzáverov)	EI 60 D3 EW 60 D3
STN 73 0802:1992, (Požiarne bezpečnosť stavieb)	PO 60 C3 PB 60 C3
STN 73 0804:1992 (Výrobné objekty)	PB 60 D3 PO 60 D3

\* Skúška vykonaná podľa normy EN 1634-1:1998 je svojim priebehom náročnejšia ako skúška podľa ČSN 73 0852:1997 a STN 73 0852:2000 a preto je možné výsledok skúšky hodnotiť podľa EN 1634-1:1998 v plnej miere akceptovať a pri hodnotení požiarnej odolnosti výrobku podľa ČSN 73 0852:1997 a STN 73 0852:2000

Priebeh skúšky je podrobne spracovaný v protokole o skúške číslo SLPO 032-00 A

Oblasť priamej aplikácie výsledkov skúšky je uvedená na opačnej strane tohto dokumentu.

### Upozornenia.

- Akkoľvek zmeny obsahu tohto dokumentu môže vykonať iba skúšobné laboratórium.

Batizovce 20.3.2000



FIRES s.r.o.  
Osloboditeľov 282, SK - 059 35 BATIZOVCE  
Skúšobné laboratórium požiarnej odolnosti

Autorizované osôby  
reg. číslo 015 21/1991

Ing. Štefan Rástočský  
FIRES, s. r. o., Batizovce